



Accréditation
N° 5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



Ref. Certif. No.

FR 625937B

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT
(IECEE) CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE / CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product
Produit

Socket-outlet for fixed-electrical installations

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeur

LEGRAND FRANCE
128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, B.P. 523 - 87045 LIMOGES
CEDEX - France

Name and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant

LEGRAND FRANCE
128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny B.P. 523 - 87045 LIMOGES
CEDEX - France

Name and address of the factory
Nom et adresse de l'usine

MIO CONTO Kft.
Elege 72-76 - 6630 Mintzeent Csongrad - Hungary

Note : When more than one factory, please report on page 2
Note : Lorsqu'il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la 2ème page

Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

16A , 250V~

Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)



Type of Manufacturer's Testing Laboratories used
Type de programme du laboratoire d'essais constructeur

/

Model / Type Ref.
Ref. De type

Series FORIX
References :
7824x8, 7824x0, 7824x1, 7824x2, 7824x3, 7824y0, 7824y3

Additional information (if necessary may also be
reported on page 2)
Informations complémentaires (si nécessaire, peuvent
être indiquées sur la 2ème page)

see annex 1

A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à la

PUBLICATION
IEC 60884-1:2002 (third edition) +A1:2006

EDITION

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part
of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de
référence qui constitue partie de ce Certificat

113526-625933A

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme **National de Certification**



Laboratoire Central des Industries Électriques

33, av du Général Leclerc – BP 8
FR 92266 Fontenay-aux-Roses cedex
www.lcie.fr

Date: 2012-10-01

Signature:

Jean-François BRUELL
Certification Officer

F-92260



Annex 1

REFERENCES, RATING AND PRINCIPAL CHARACTERISTICS

Series FORIX

References	Designation	Characteristics	Specifications
7824x0	2 Poles	16A 250V~	Without shutters
7824x1	2 Poles+Earth	16A 250V~	Without shutters
7824x2	2 x 2 Poles	16A 250V~	Without shutters
7824x3	2 x 2 Poles+Earth	16A 250V~	Without shutters
7824y0	2 Poles+Earth	16A 250V~	With shutters
7824y3	2 x 2 Poles+Earth	16A 250V~	With shutters
7824x8	3 x 2 Poles+Earth	16A 250V~	With shutters
782494	Surface box 4 gang	-	-
782496	Surface box 6 gang	-	-
782495	Blanking plate	-	-
782497	Surface box 6 gang equipped with 4 sockets Ref. 782420	-	-

x = 1 : white, x = 4 : ivory, x = 7 : wood, y = 2 : white, y = 5 : ivory, y = 8 : wood

CLASSIFICATION

standard Sheet:	I (2 poles) , III (2 poles with earthing contact) CEE7
rated current (A)	16A
rated voltage (V)	250V
degree of protection	IP20
provision for earthing	See above table
method of connecting the cable	rewirable
type of terminals	screw-type
socket-outlets	
multiple socket-outlets	
number of socket-outlets	See above table
degree of protection against electric shock	normal protection
existence of shutters	See above table
method of application - mounting	Surface-type
method of installation	design A

Additional Information (if necessary)
Informations complémentaires (si nécessaire)



Laboratoire Central des Industries Électriques
33,av du Général Leclerc – BP 8
FR 92266 Fontenay-aux-Roses cedex
www.lcie.fr

Date:

2012-10-01

Signature:

Laboratoire Central des Industries Électriques
au capital de 15.145.984 €
RCS Nanterre B 405 356 674
33, Av. du Général Leclerc
FONTENAY-AUX-ROSES
FR 92266
Jean-François BRUEL
Certification Officer