

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Legrand France
Rue Paul Nouel
76770 MALAUNAY
FRANCE

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Steckdose
Socket-outlet

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Gepprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1):2010-02



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

Aktenzeichen: 414103-1520-0001 / 144154
File ref.:

Ausweis-Nr. 40008768 Blatt 1
Certificate No. Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2003-12-10
(letzte Änderung/updated 2011-03-21)

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /
Certificate No. page
40008768 2

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Legrand France, Rue Paul Nouel, 76770 MALAUNAY, FRANKREICH

Aktenzeichen / *File ref.*

414103-1520-0001 / 144154 / FG33 / ZI

letzte Änderung / *updated* Datum / *Date*

2011-03-21

2003-12-10

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40008768
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40008768.

Steckdose Socket-outlet

Typ(en) / *Type(s)*:

57669

57670

57672

57675

57676

Bemessungsspannung
Rated voltage

AC 250 V

Bemessungsstrom
Rated current

16 A

Polzahl
Number of poles

zweipolig mit Schutzkontakt
two-pole with earthing contact

Bauart
Kind of construction

DIN 49 440

Anbringungsart
Method of mounting

Einbau
built-in

Schutzart
Degree of protection

IP 54

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /
Certificate No. page
40008768 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Legrand France, Rue Paul Nouel, 76770 MALAUNAY, FRANKREICH

Aktenzeichen / *File ref.*
414103-1520-0001 / 144154 / FG33 / ZI

letzte Änderung / *updated* Datum / *Date*
2011-03-21 2003-12-10

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40008768
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40008768.

Ausführung(en)

Einbausteckdosen für ortsfeste Montage /
Geräte, mit Schraubanschlussklemmen

Construction(s)

*built-in socket-outlets for fixed installation /
stationary equipment, with screw-type terminals*

Typ 57669, 57670 und 57675 mit Flansch 50x50
Typ 57672 und 57676 mit Flansch 75x75

*type 57669, 57670 and 57675 with flange 50x50
type 57672 and 57676 with flange 75x75*

Typ 57675 und 57676 mit Shutter
type 57675 and 57676 with shutter

Die Steckdosen erfüllen die Schutzart IP 54, geprüft im eingebauten Zustand, mit und ohne eingestecktem Stecker der gleichen Schutzart, in senkrechter Lage.

*The socket-outlets fulfil the degree of protection IP 54,
tested in the built in condition, with and without an
inserted plug of the same degree of protection in vertical
position.*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet FG33
Section FG33